



SC VIBO PROCON STUDIO SRL

✉ Curtea de Arges, Strada 1 Mai ,nr.7,et.2,birou nr.11, Judetul Arges

C.U.I. RO38705297; RC: J3/102/2018

☎ Tel. 0752902729; ✉ Email: viboproiect@yahoo.com

📖 UniCreditBank: RO16BACX0000001599227001

DENUMIREA LUCRARII:
PROIECTANT GENERAL:
BENEFICIAR:
FAZA:
PROIECT:

INLOCUIRE BAZIN INMAGAZINARE APA POTABILA
SC VIBO PROCON STUDIO SRL
U.A.T. VULTURESTI
PTh + DE
NR. 18/2026

INSTRUCȚIUNI

- de urmărire a comportării în timp a lucrărilor -

1. CONSIDERAȚII GENERALE

Cadrul general pentru desfășurarea activității de urmărire în timp este stabilit prin:

a) HG nr. 766/1997- Anexa nr. 3, respectiv "Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și postutilizarea construcțiilor".

b) Normativ privind urmărirea comportării în timp a construcțiilor, Indicativ P130-2000.

Prevederile regulamentului și normativului sunt obligatorii pentru toți factorii implicați (investitori, proiectanți, executanți, proprietari, administratori, utilizatori) pe toată durata de existență a acestor construcții.

Categoria de urmărire, perioadele la care se realizează, precum și metodologia de efectuare a urmării se stabilesc de proiectant în funcție de categoria de importanță a construcțiilor și se consemnează în cartea tehnică a construcției prin grija proprietarului.

Pentru lucrările proiectate s-a asigurat un nivel de calitate corespunzător exigențelor pentru construcții c.f. având categoria de importanța "B", în conformitate cu "Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor" din HG nr.766/21.11.1997.

2. INSTRUCȚIUNI DE URMĂRIRE CURENTĂ

Pe baza acestor considerente, pentru lucrările de consolidări ale terasamentelor care fac obiectul acestui proiect se va efectua **URMĂRIREA CURENTĂ** a comportării în timp în conformitate cu prevederile următoarelor norme și instrucții :

-Norme tehnice și instrucțiuni privind urmărirea comportării construcțiilor din sectorul feroviar ;

-Nr. 301, respectiv "Indrumătorul pentru revizia și întreținerea lucrărilor de artă".

-Nr. 305, respectiv "Instrucțiuni privind fixarea termenelor și ordinii în care trebuie efectuate reviziile căii".

-Nr. 312, respectiv "Instrucția pentru combaterea inundațiilor și apărarea contra înghețurilor".

În cadrul urmării curente, la apariția unor fenomene care prin evoluția lor pot afecta exploatarea în condiții de siguranță a construcției, proprietarul va solicita o consultanță tehnică de specialitate în vederea instituirii urmării extinse, conform reglementărilor în vigoare.

3. INSTRUCȚIUNI SPECIFICE PE CATEGORII DE LUCRĂRI

În continuare se vor enumera observațiile care vor fi efectuate în cadrul urmării curente a comportării în timp după execuția lucrărilor proiectate, pentru fiecare categorie de lucrări în parte, după cum urmează :

3.1. Fundatie rezervor

Se vor urmări:

- apariția de modificări ale formei și profilului paramentului: umflări, fisuri și crăpături;

- sa nu prezinte tasari, rotiri si deplasari

- să nu prezinte exfolieri, zone cu umiditate excesivă;

Întocmit,
Ing. Bogdan Lacureanu